



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75

ПРЕДПИСАНИЕ

09 декабря 2019 г.

№ 34-6931-3382/ПР

г. Псков

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора от 20.11.2019 № 34-6931/Рк

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области Авдонина Анна Анатольевна.

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей № 47 «Радость» (МБДОУ «Детский сад № 47»)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Раздорожня Елена Евгеньевна; завхоз-Петрова Людмила Дмитриевна

Дата, время, место проведения проверки: с 05.12.2019^{10.30} по 09.12.2019^{14.00}, по адресу/адресам: 180024, г. Псков, ул. Западная, д. 7.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 09.12.2019 № 34-6931-7835/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей № 47 «Радость» (МБДОУ «Детский сад № 47») предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения
1.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.1.2.3; 1.2.7	20.04.2019
2.	Не проведены измерения сопротивления изоляции силовых кабельных линий	ПТЭЭП п.2.4.2, 2.4.28	20.04.2019
Техническое состояние электрооборудования электроустановок:			
3.	Кабель, проложенный от пищеvarочного котла не имеет защиты от механических повреждений и доступа посторонних лиц.	ПУЭ п. 2.3.15	20.04.2019

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);

ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2003 № 328н, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2013 № 30593).


ИПИСЗ - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261)

ПУЭ - Правила эксплуатации электроустановок.


В срок до 20.04.2020г. юридическому лицу Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей № 47 «Радость» (МБДОУ «Детский сад № 47») необходимо представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора по адресу 180016, д. 21-а, г. Псков, ул. Народная на имя заместителя руководителя информацию о выполнении каждого из пунктов настоящего предписания.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание составил:

государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области  Авдонина А.А.

Предписание (один экземпляр)
для исполнения получил:

 О.Г. Жаздороченский